

Rada i Zarząd Dzielnicy Sławin  
ul. Sławinkowska 50, 20-810 Lublin

Lublin, 28.11.2017

Kontakt:

Jadwiga Mach tel. 603 111 508

Radostaw Osiak tel. 724 340 353

ZARZĄD DRÓG I MOSTÓW  
W LUBLINIE

2017 -11- 29

L. dz. Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie  
ul. Krochmalna 13 J, 20-401 Lublin

**Dotyczy:** realizacji zadania inwestycyjnego z budżetu obywatelskiego pn.

*Zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej  
i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie.*

Rada Dzielnicy Sławin, w nawiązaniu do wizji lokalnej na placu budowy w dniu 27.11.2017 i poprzedzających ją skarg mieszkańców, przekazuje następujące uwagi dotyczące ww. inwestycji:

1. Odcinek ciągu pieszo-rowerowego przebiegający bezpośrednio obok urządzeń siłowni zewnętrznej i w odległości ok. 3m wzdłuż zachodniego ogrodzenia ZS nr 12. Ciąg jest realizowany zbyt wysoko względem poziomu terenu od strony siłowni (ok. 0,5m). Powstała ostra skarpa wchodząca w strefę bezpieczeństwa urządzeń i utrudniająca do nich dostęp z ciągu, o szokującym widoku dla mieszkańców. Oczekujemy przebudowy tego odcinka ciągu przez jego obniżenie, co umożliwi dopasowanie jego poziomu do niżej położonego terenu przy siłowni i ogrodzenia szkoły.
2. Odcinek ciągu pieszo-rowerowego na północ od ogrodzenia placu zabaw. Skarpa nasypu ma zbyt duży spadek a ogrodzenie zostało zaniżone. Oczekujemy podniesienie i przesunięcie części tego ogrodzenia co spowoduje złagodzenie skarpy, zabezpieczy teren placu zabaw, zwiększy bezpieczeństwo użytkowników ciągu i poprawi estetykę przestrzeni publicznej.
3. Odcinek ciągu pieszo-rowerowego przebiegający wzdłuż ogrodzenia kościoła. Rozwiązanie bezpośredniej lokalizacji chodnika tuż przy ogrodzeniu i powyżej jego cokołu poważnie utrudni ustawienie lamp do oświetlenia ciągu (zadanie z budżetu obywatelskiego na rok 2018) oraz spowoduje interwencje proboszcza parafii i mieszkańców dzielnicy. Oczekujemy oddalenia chodnika o min. 20 cm od linii murowanych słupków ogrodzenia, dostosowanie do wysokości cokołu ogrodzenia a ponadto pozostawienia przepustu dla kabla wzdłuż ogrodzenia dla umożliwienia realizacji oświetlenia ciągu w roku 2018, ograniczenia kosztów budowy i problemów z gwarancją chodnika.

4. Wnioskujemy o zmianę przebiegu odcinka ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Świerkowej na wysokości od wjazdu do szkoły do rozdzielni elektrycznej przez lokalizację ścieżki bliżej chodnika oraz uwzględnienie kontry na zachód od wjazdu.

Proponowana zmiana poprawi bezpieczeństwo młodych rowerzystów, wstrzyma usunięcie części drzew a ponadto ograniczy ingerencję w ukształtowanie terenu na wysokości wjazdu i głównego wejścia do szkoły.

Pragniemy przypomnieć, że Rada Dzielnicy Sławin nie miała możliwości wglądu do dokumentacji projektowej zadania przed rozpoczęciem prac w terenie (dokumentacja była w trakcie przygotowywania). Dlatego też nasze uwagi i wnioski zaistniały w trakcie realizacji.

Z poważaniem:

Przewodnicząca Rady  
Dzielnicy Sławin

  
Jadwiga Mach

Przewodniczący Zarządu  
Dzielnicy Sławin

  
Radosław Osiał